

BIO-ENZYME FAST

BIOLOGICZNO-ENZYMATYCZNY ŚRODEK DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH



- ▶ Naturalny
- ▶ Bezpieczny dla wszystkich typów tłuszczowników, szamb i rur kanalizacyjnych
- ▶ Przyjazny dla środowiska

BIO-ENZYME FAST ma postać perfumowanego trwałego płynu.

Zawiera wyselekcjonowane mikroorganizmy i enzymy, które skutecznie rozkładają tłuszczowe odpady typowo odprowadzane przez kanalizację kuchenną i w przemyśle spożywczym.

ZASTOSOWANIE I SPOSÓB DZIAŁANIA:

BIO-ENZYME FAST nadaje się do użycia we wszystkich typach kanalizacji, jak i do konserwacji szamb, tłuszczowników i przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktywowane wodą enzymy rozbijają odpady na mniejsze cząsteczki, łatwiej dostępne dla mikroorganizmów. Dzięki temu poprawia się przepustowość przewodów kanalizacyjnych i wyeliminowane jest źródło nieprzyjemnych zapachów. W następnym etapie mikroorganizmy rozkładają rozdrobnione substancje stałe (tłuszcz, papier, materiał białkowy) na płyn i gazy.

Regularne stosowanie **BIO-ENZYME FAST** wprost do odpływu, oczyszcza kanalizację na całej długości narażonej na osadzanie się ścieków i odblokowuje zastoje osady z optymalną efektywnością.

Przechowywanie:

BIO-ENZYME FAST jest trwały przez okres minimum 12 mies. przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w **pokojowej temperaturze z dala od bezpośredniego słońca. Jest trwały w przechowywaniu do czasu aktywowania przez wymieszanie z wodą.**

Specyfikacja techniczna: BIO-ENZYME FAST zawiera następujące enzymy: Lipolityczne (rozkładające tłuszcze), Proteolityczne (rozkładające materiał białkowy), Amylalityczne (rozkładające skrobię), Cellulolityczne (rozkładające celulozę).

Minimalne opakowanie: 20L

ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE BIO ENZYME FAST

Stosowanie w przetwórstwie warzyw i owoców.

Odplawy z basenów do mycia:

- stosowanie wstępne /7 dni/: 100 ml, codziennie
- przy stałej konserwacji: 50 ml, co 2 dzień

Odplawy z obieraczek:

- stosowanie wstępne /7 dni/: 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Odplawy z komór chłodniczych:

- stosowanie wstępne /7 dni/: 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Kratki ściekowe:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Stosowanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szambach, toaletach przenośnych i ustępach.

Szamba:

- stosowanie wstępne /30 dni/: 500 ml tygodniowo na 12 korzystających osób lub 4500 L przepływu dziennego / rzadziej, jeśli układ działa sprawnie /
- przy stałej konserwacji: 250 ml tygodniowo / rzadziej, jeśli układ działa sprawnie /

Przydomowe oczyszczalnie ścieków:

- stosowanie wstępne /30 dni/: 500 ml tygodniowo na 12 korzystających osób lub 4500 L przepływu dziennego / rzadziej, jeśli układ działa sprawnie /
- przy stałej konserwacji: 250 ml tygodniowo / rzadziej, jeśli układ działa sprawnie /

Toalety przenośne i ustępy:

- stosowanie wstępne: 500 ml tygodniowo
- stała konserwacja: 500 ml tygodniowo

Stosowanie w zakładach zbiorowego żywienia.

Zmywarki /rura odpływowa:

- przy wdrażaniu preparatu /pierwsze 7 dni/ 400 ml codziennie,
- przy stałej konserwacji /po 7 dniach/ 200 ml dwa razy w tygodniu

Pojemniki na odpady żywnościowe:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Odplawy ze zlewozmywaków:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Odplawy z kostek do lodu:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Odplawy z bufetów wydawczych:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Kratki ściekowe:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 100 ml, codziennie
- stała konserwacja 50 ml 2-3 razy w tygodniu

Tłuszczowniki:

- stosowanie wstępne /7 dni/ 500-1000ml, codziennie do dowolnego (najlepiej najbliższego) ujścia prowadzącego do tłuszczownika i splukać niewielką ilością wody.
- stała konserwacja: bezpośrednio do tłuszczowników 300-500 ml 2-3 razy w tygodniu /Vt=20 000 L/

W zakładach zbiorowego żywienia na 75 serwowanych posiłków dziennie doza wynosi 100ml/dz., a przy 250 posiłkach - 300ml/dz. Przy zwiększonej eksploatacji należy proporcjonalnie zwiększyć ilość stosowanego środka.

UWAGI:

Nie stosować preparatu wraz z wybielaczami, środkami odkażającymi lub innymi agresywnymi środkami chemicznymi, mogącymi zabijać bakterie lub dezaktywować enzymy w preparacie Bio Enzyme Fast.

Celem uzyskania najlepszych rezultatów stosować Bio Enzyme Fast w okresie najmniejszych przepływów oraz zawsze w ten sam dzień tygodnia lub miesiąca. Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć lub dokładnie wymieszać.

Unikać przechowywania w temperaturach poniżej 10°C a powyżej 40°C.
Zachować środki ostrożności wg karty charakterystyki produktu